TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ANGIELSKIEGO
mgr Mariola Maroszek
ul. K. Matusiaka 12/14; 43-316 Bielsko-Biała

UWIERZYTELNIONE TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Opis dokumentu: Certyfikat zgodności sporządzony na druku firmowym Bureau Veritas. Uwagi od tłumacza umieszczono w kwadratowych nawiasach.

****

(-) *[logo]* Bureau Veritas 1828

Certyfikat zgodności

Nr świadectwa:	**1988AP1219N027001**
Urządzenie:	**FALOWNIK SOLARNY**
Marka:	**HUAWEI**
Modele poddane badaniu:	**SUN2000-3KTL-M0, SUN2000-4KTL-M0, SUN2000-5KTL-M0, SUN2000-6KTL-M0, SUN2000-8KTL-M0, SUN2000-10KTL-M0, SUN2000-3KTL-M1, SUN2000-4KTL-M1, SUN2000-5KTL-M1, SUN2000-6KTL-M1, SUN2000-8KTL-M1, SUN2000-10KTL-M1**
Zgłaszający:	**Huawei Technologies Co., Ltd.** Administration Building, Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129, Chińska RL
Nr raportu:	**PVNL191219N027**

Zastosowanie zgodnie z przepisami:
Automatyczne urządzenie wyłączające z nadzorem zasilania trójfazowego zgodne z normą EN 50549:1 przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych z równoległym połączeniem trójfazowym z publiczną siecią zasilającą przez falownik. Automatyczne urządzenie wyłączające stanowi integralną część wymienionego wyżej falownika.

Zastosowane zasady i normy
EN 50549-1:2019
Wymagania dla instalacji generacyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych - Część 1-1: Przyłączanie do sieci dystrybucyjnej nN - Instalacje generacyjne aż do typu B i włącznie z nim
DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 (Bezpieczeństwo funkcjonalne)
Automatyczne urządzenie wyłączające między generatorem a publiczną siecią niskiego napięcia.
W chwili wydania niniejszego certyfikatu sposób zabezpieczenia wymienionego wyżej reprezentatywnego produktu spełnia wymagania bezpieczeństwa obowiązujące dla określonego zastosowania zgodnie z przepisami.

(-) *[okrągła pieczęć o treści]:*
BUREAU VERITAS CONSUMER
PRODUCTS SERVICES

Imię i nazwisko: James Huang
Dyrektor Techniczny/ Zespół ds. Nowej Energii
Data: 24.04.2020

Bez pisemnej zgody Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd., Oddział w Dongguan, niniejszy dokument nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.
Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie dotyczą badanej próbki elektrycznej.

Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd. Oddział w Dongguan
Nr 96 Guantai Road (Houjie Section), Houjie Town, Dongguan Town, City, Guangdong Province, 523242, Chińska Republika Ludowa
Tel.: +86 769 8998 2098 Faks: +86 769 8599 1080
E-mail: customerservice.dg@bureauveritas.com

****

REPERTORIUM Nr 361 / 2020

Ja, niżej podpisana Mariola Maroszek, Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego, powołana pismem Ministra Sprawiedliwości nr DO-V-0191-1236/05 o wpisie na listę tłumaczy przysięgłych pod numerem TP/1270/05, stwierdzam niniejszym, że powyższe jest wiernym, kompletnym i dokładnym tłumaczeniem przedstawionej mi kopii dokumentu w języku angielskim, na dowód czego składam swój podpis i przykładam pieczęć w Bielsku-Białej dnia 5 maja 2020 r.

Opłatę pobrano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005. (Dz.U. 05.15.131 §2 (1) 1a)

SWORN TRANSLATOR
OF THE ENGLISH LANGUAGE
Mariola Maroszek, MA
43-316 Bielsko-Biała, ul. K. Matusiaka 12/14
ph. +48 (33) 818 61 19, mobile +48 512 393 842
TIN 547-004-56-81

M. MAROSZEK TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ANGIELSKIEGO NR TP/1270/05