BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI

STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY

04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego 28
tel. (+48 22) 812 69 38, tel./fax 815 65 80
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

Nr certyfikatu: CE/12/029/06

Dostawca: **APATOR S.A.**
(Nazwa i adres) **ul. Żółkiewskiego 21/29**
87-100 Toruń

Producent: **APATOR S.A.**
(Nazwa i adres) **ul. Żółkiewskiego 21,29**
87-100 Toruń

Nazwa wyrobu: **Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe**

Typ (model): **RBK 00-S, RBK 00-C, RBK 00-C/S, RBK 100, RBK 100-S**

Dane techniczne: **napięcie znamionowe izolacji U_i: 1000 V;**
napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane $U_{imp.}$: 6 kV;
prąd znamionowy ciągły I_{th}: 160 A - RBK 00-S;
100 A - RBK 00-C, RBK 00-C/S, RBK 100, RBK 100-S
kategoria użytkowania:
AC-22B U_e 690 V, I_e 100 A - RBK 00-C, RBK 00-C/S
AC-22B U_e 400 V, I_e 100 A - RBK 100, RBK 100-S;
AC-21B U_e 690 V, I_e 160 A - RBK 00-S;
AC-22B U_e 400 V, I_e 160 A - RBK 00-S;
AC-22B U_e 690 V, I_e 125 A - RBK 00-S;
liczba biegunów: 3.

Zbadana próbka wyrobu wymienionego powyżej wykazała zgodność z wymaganiami normy zharmonizowanej:

Norma(y)	Raport(y) z badań Nr	Wydany(e) przez
PN-EN 60947-3:2002+A2:2006, (EN 60947-3:1999+A1:2001+A2:2005)	TA 6.83 , TA 1.290 095/LDM-724/98 68/LDM-915/2001	BBJ-SEP IEL/OG

Spełnienie wymagań powyższej normy zharmonizowanej daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

- **Dyrektywie Unii Europejskiej 73/23/EWG + 93/68/EWG** (wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem MG z dnia 15 grudnia 2005r. Dz.U. Nr 259 poz. 2172)

stanowiąc niezbędny warunek do oznakowania CE.

Certyfikat niniejszy dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających identyczne właściwości (parametry) jak wzór przedstawiony do badań i spełniających wymagania wyżej wymienionych(ej) norm(y).

Znakowanie CE na wyrobach wymaga ponadto od producenta sporządzenia niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawienia deklaracji zgodności WE, zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy (rozporządzenia).

Warszawa, dnia 2006-06-26

Dyrektor
inż. Piotr Gondek

BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP