STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY
04-703 Warszawa, ul. M. Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

Nr certyfikatu: CE/12/055/07

Dostawca: **APATOR S.A.**
(Nazwa i adres) **ul. Żółkiewskiego 21/29**
87-100 Toruń

Producent: **APATOR S.A.**
(Nazwa i adres) **ul. Żółkiewskiego 21/29**
87-100 Toruń

Nazwa wyrobu: **Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe**

Typ (model): **RBK 2, RBK 2-S**

Dane techniczne: **napięcie znamionowe izolacji U_i: 1000 V;**
napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane $U_{imp.}$: 12 kV;
napięcie znamionowe łączeniowe U_e: 500 V, 690 V - AC,
250 V - DC;
prąd znamionowy $I_u=I_{th}=I_e$: 400 A;
kategoria użytkowania: AC-21B, DC-21B, AC-22B;
liczba biegunów: 3.

Zbadana próbka wyrobu wymienionego powyżej wykazała zgodność z wymaganiami normy zharmonizowanej:

Norma(y)	Raport(y) z badań Nr	Wydany(e) przez
PN-EN 60947-3:2002+A2:2007 (EN 60947-3:1999+A1:2001+A2:2005)	LA-07.86 TA-06.227/4	BBJ-SEP

Spełnienie wymagań powyższej normy zharmonizowanej daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

- **Dyrektywie Unii Europejskiej 2006/95/WE**
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 259 poz. 2172)

stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania CE.

Certyfikat niniejszy dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających identyczne właściwości (parametry) jak wzór przedstawiony do badań i spełniających wymagania wyżej wymienionych(ej) norm(y).

Znakowanie CE na wyrobach wymaga jeszcze od producenta sporządzenia niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawienia deklaracji zgodności WE, zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy (rozporządzenia).

Dyrektor
Janusz Okólski

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH SEP BIURO BADAWCZE d/s JAKOŚCI

Warszawa, dnia 2007-04-13

CE