ZETOM Katowice ®

NA STRAŻY JAKOŚCI OD 1899 ROKU

# CERTYFIKAT

## uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

| | |
|---|---|
| Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: | ELEKTRO-PLAST Tadeusz Czachorowski Sp.J.<br>ul. Płońska 18, 05-190 Nasielsk |
| Nazwa i adres producenta: | ELEKTRO-PLAST Tadeusz Czachorowski Sp.J.<br>ul. Płońska 18, 05-190 Nasielsk |
| Miejsce produkcji: | ELEKTRO-PLAST Tadeusz Czachorowski Sp.J.<br>ul. Płońska 18, 05-190 Nasielsk |
| Nazwa wyrobu: | Obudowy do rozdzielnic z materiału izolacyjnego naścienne, wnętrzowe<br>seria ELEGANT wg Załącznika nr 1<br>IP 40, IK 07, Uni - 1000V AC, Uni 1500V DC |

**Wyrób spełnia wymagania zawarte w:**
**PN-EN 62208:2024:04 z wyłączeniem punktów 9.12 i 9.14,**

Ocenę zgodności przeprowadzono na podstawie:

- Sprawozdania z badań nr B/2025/253 z dnia: 31.10.2025 r. oraz B/2025/253/1 z dnia 25.11.2025 r. wykonanego przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące „ZETOM" Katowice,
- wyników inspekcji warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM" Katowice wg Raportu nr 98/2025 z dnia 22.08.2025 r.

**Prawo do oznaczania** dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej. Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez jednostkę certyfikującą.

**Numer certyfikatu: 176/2025/Z**

Certyfikat ważny od: 15.12.2025 r.
Certyfikat ważny do: 14.12.2028 r.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makieła

Katowice, 15.12.2025 r.

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM"
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice,
tel: 32 2569 257, tel/fax: 0048 32 2569 305,
e-mail: biuro@zetom.eu

**Załącznik nr 1**
**do Certyfikatu nr 176/2025/Z**
**z dnia 15.12.2025 r.**

Typoszereg obudów natynkowych serii ELEGANT:

| Nr katalogowy | Nazwa | Kolor | Obciążenie obudowy (kg) | Strata mocy (W) |
|---|---|---|---|---|
| 2425-20 | ELEGANT ROZDZIELNICA 2x12 MULTIMEDIALNA NATYNKOWA IP40 | Biały | 3,6 | 16 |
| 2445-20 | ELEGANT ROZDZIELNICA 3x12 MULTIMEDIALNA NATYNKOWA IP40 | Biały | 5,4 | 19 |
| 2465-20 | ELEGANT TWIN ROZDZIELNICA 2x12 PE+N + 1x12 MM NATYNKOWA IP40 | Biały | 7,2 | 22 |
| 2424-00 | ELEGANT ROZDZIELNICA 1x12 PE+N NATYNKOWA IP40 | Biały | 1,8 | 13 |
| 2424-01 | ELEGANT ROZDZIELNICA 1x12 PE+N NATYNKOWA IP40 | Biały/Dymny | 1,8 | 13 |
| 2425-00 | ELEGANT ROZDZIELNICA 2x12 PE+N NATYNKOWA IP40 | Biały | 3,6 | 16 |
| 2425-01 | ELEGANT ROZDZIELNICA 2x12 PE+N NATYNKOWA IP40 | Biały/Dymny | 3,6 | 16 |
| 2445-00 | ELEGANT ROZDZIELNICA 3x12 PE+N NATYNKOWA IP40 | Biały | 5,4 | 19 |
| 2445-01 | ELEGANT ROZDZIELNICA 3x12 PE+N NATYNKOWA IP40 | Biały/Dymny | 5,4 | 19 |
| 2465-00 | ELEGANT ROZDZIELNICA 4x12 PE+N NATYNKOWA IP40 | Biały | 7,2 | 22 |
| 2465-01 | ELEGANT ROZDZIELNICA 4x12 PE+N NATYNKOWA IP40 | Biały/Dymny | 7,2 | 22 |

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o. ZETOM

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makieła